


1. Âmbito de aplicação

Esta padronização técnica aplica-se às estruturas de linhas de subtransmissão da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz e da CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz.

2. Desenho do Material



2.1. Código e descrição do material

40-000-002-778 : Cruzeta de madeira de lei, seção de dimensões nominais 120 x 145 mm, comprimento nominal 3300 mm.

3. Características gerais

Especificações técnicas conforme documento CPFL número GED 2893 – “Cruzetas de Madeira Preservada e não Preservada para Redes Aéreas de Distribuição de Energia”.

4. Espécies, ensaios e identificação

De acordo com a padronização técnica GED 6303.